

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120903	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.15	51.02	21.25	7.69	2.44	83166.07
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.77	56.30	10.56	7.22	2.43	79207.90
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.28	47.44	6.95	7.64	2.41	82552.81
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.49	54.16	5.16	8.82	2.42	78532.87
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.05	58.38	1.97	7.08	2.42	79056.09
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.00	57.49	2.47	7.98	2.44	79562.95
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.74	54.60	6.17	8.31	2.42	81010.64
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.61	55.08	9.96	9.57	2.40	81729.59
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.15	51.64	6.92	7.28	2.41	80244.52
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.25	53.82	13.55	7.56	2.33	82621.90
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.16	35.57	18.13	6.90	2.30	86130.04
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.40	52.17	11.56	8.34	2.29	82381.27
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.80	55.48	16.00	3.65	2.31	78380.14
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.56	59.01	13.04	5.31	2.35	79048.60
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.93	53.88	7.88	5.76	2.35	80275.88
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.59	55.72	10.97	5.73	2.31	77078.70
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.84	43.78	11.79	4.85	2.31	81109.64
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.35	49.91	9.88	7.49	2.31	81815.32
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.19	54.79	9.36	9.34	2.30	78246.85
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.22	54.61	9.17	7.04	2.33	79488.58
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.60	53.65	10.84	7.97	2.31	83868.19
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.86	50.87	12.23	8.00	2.31	77416.66
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.98	51.94	11.99	8.63	2.30	80243.38
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.22	49.70	9.07	8.43	2.30	78809.26