

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120324		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.40	58.47	1.50	10.92	0.92	75541.15
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.74	46.83	1.72	10.73	0.91	79618.36
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.10	43.45	7.55	7.79	0.91	76410.42
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.35	45.51	4.17	9.73	0.91	77812.53
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.66	45.89	3.13	9.65	0.91	77546.25
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.32	49.78	2.56	9.85	0.92	79763.79
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.27	48.74	9.85	13.31	0.92	81023.87
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.51	51.41	3.96	10.14	0.92	79548.96
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.48	55.28	4.96	8.71	0.94	79359.46
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.25	52.01	5.89	10.49	0.93	77115.37
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.18	40.43	10.99	10.56	0.92	80218.63
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.99	50.56	6.89	10.67	0.92	80425.39
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.37	53.60	2.98	9.77	0.92	76093.17
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.00	59.61	1.59	12.48	0.94	77807.39
14:00	7.20	60.07	14.89	0.36	1.13	63032.11	4.05	56.46	2.93	11.41	0.95	78371.70
15:00	11.43	63.26	10.68	10.77	1.13	62933.99	4.13	47.67	7.42	10.15	0.93	81425.15
16:00	9.68	57.04	12.94	8.41	1.14	63593.49	13.87	50.49	15.65	10.16	0.93	80625.98
17:00	8.63	48.89	5.99	9.65	1.13	73184.57	5.64	49.75	3.14	9.26	0.92	75164.65
18:00	7.79	47.01	5.92	11.25	1.10	74448.80	3.67	55.30	6.07	11.02	0.94	76505.62
19:00	7.88	47.66	8.70	11.36	1.12	72812.29	3.89	54.38	6.80	9.72	0.94	76720.21
20:00	13.07	46.37	8.79	17.05	1.13	74789.23	5.34	55.59	10.24	8.81	0.92	76436.49
21:00	6.52	50.64	13.76	9.45	1.09	76054.61	4.68	57.44	6.53	14.76	0.93	75789.44
22:00	6.24	62.13	10.48	11.07	1.09	75700.31	3.93	61.73	5.42	8.92	0.93	77127.90
23:00	6.10	61.78	5.78	10.95	1.10	77880.12	4.32	61.67	5.10	10.28	0.93	77240.22