

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070806		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.67	56.95	4.41	0.79	1.61	65016.31
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.03	57.72	4.50	0.37	1.61	67055.67
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.51	54.58	4.52	0.81	1.61	66878.74
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.01	61.42	4.20	1.64	1.61	65420.96
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.88	60.10	4.07	3.02	1.62	66980.52
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.88	56.25	5.07	2.37	1.61	68830.03
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.66	53.97	4.38	0.97	1.61	67752.22
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.82	57.65	3.55	0.56	1.62	66419.20
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.48	59.22	3.89	1.22	1.62	67221.62
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.30	62.89	5.80	1.94	1.62	70191.78
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.55	63.44	8.18	4.68	1.63	66622.41
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	保養	保養	保養	保養	保養	保養
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.71	56.40	7.97	7.94	保養	72360.64
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.73	65.32	8.27	7.92	1.63	66278.25
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.97	64.47	8.11	5.72	1.62	67250.16
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.77	66.97	9.02	8.25	1.62	66413.79
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.96	52.53	18.80	7.73	1.61	53076.34
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	保養	保養	保養	保養	保養	保養
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	保養	保養	保養	保養	保養	保養