

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110306	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.40	50.43	13.00	14.14	1.16	80661.97
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.08	51.11	3.28	12.40	1.16	77134.71
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.84	54.38	4.85	13.80	1.17	78564.25
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.61	55.56	4.54	11.93	1.18	79276.67
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.46	54.32	2.65	12.30	1.19	79824.55
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.01	52.33	3.75	11.93	1.17	79002.94
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.15	54.56	5.81	13.58	1.16	78310.47
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.96	55.70	7.69	11.46	1.17	78081.73
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.95	53.12	11.58	12.74	1.17	79149.68
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.54	54.81	5.62	11.90	1.11	78109.54
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.81	45.00	12.62	12.11	1.09	80688.39
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.35	53.87	8.03	12.34	1.09	77408.74
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.02	51.77	12.36	12.89	1.09	80038.40
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.97	51.39	6.13	13.14	1.09	79678.56
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.43	55.89	3.55	12.31	1.09	78506.88
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.74	55.37	9.95	11.58	1.08	78446.96
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.17	53.79	13.60	13.01	1.08	76243.57
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.79	54.33	7.63	12.67	1.08	75551.13
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.50	56.23	11.29	11.99	1.08	78122.33
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.70	51.43	9.89	13.12	1.08	76964.84
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.91	52.62	8.59	11.79	1.10	77146.68
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.03	57.53	6.42	12.81	1.09	76712.08
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.46	55.37	7.42	12.41	1.10	75807.68
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.29	54.28	12.91	12.63	1.10	77584.01