

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070805		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.67	57.45	38.27	17.64	1.61	66140.92
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.61	60.74	37.49	19.33	1.61	67537.61
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.45	67.58	9.71	29.23	1.62	67825.20
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.61	72.02	6.50	5.91	1.62	67572.64
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.02	67.86	6.57	2.90	1.61	68952.40
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.27	70.86	8.53	1.25	1.62	65172.23
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.90	74.16	6.20	1.24	1.62	65090.03
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.32	68.65	15.46	1.54	1.63	64518.14
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.82	68.17	6.41	1.27	1.63	66267.96
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.12	61.35	17.58	3.29	1.64	69517.20
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.99	63.44	10.41	6.05	1.63	65148.82
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.41	53.51	36.31	9.96	1.63	64466.78
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.37	52.29	12.38	7.37	1.64	63928.87
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.20	58.31	5.33	8.52	1.64	59411.15
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.80	58.93	4.16	6.86	1.63	60617.60
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.47	56.95	4.13	5.15	1.64	61430.79
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.22	60.33	3.51	5.14	1.64	58957.98
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.96	50.62	5.02	4.09	1.63	68828.23
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.98	51.28	12.26	2.09	1.63	67173.72
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.68	50.25	11.85	1.16	1.63	65745.40
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.75	56.79	7.61	0.68	1.62	67495.93
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.18	55.14	36.64	2.42	1.61	70311.24
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.52	53.01	10.66	2.61	1.61	69225.39
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.53	48.72	13.17	1.32	1.61	69571.25