

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120930	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.59	48.00	5.94	5.86	0.92	80431.92
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.19	50.20	15.22	4.51	0.93	81021.11
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.66	49.70	9.19	5.26	0.92	81424.90
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.18	49.40	11.94	4.42	0.94	81923.53
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.95	46.28	7.53	7.56	0.94	81703.90
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.43	50.23	7.17	8.19	0.94	80811.71
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.36	48.60	9.67	6.60	0.94	80672.16
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.45	46.36	8.70	6.71	0.92	81240.89
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.26	42.96	10.35	5.51	0.92	83401.73
09:00	無效	35.05	13.88	4.42	1.02	76646.06	5.71	39.61	6.98	8.15	0.93	82769.49
10:00	無效	53.90	4.68	9.61	1.02	71292.35	3.56	40.22	3.90	5.44	0.93	78867.24
11:00	7.58	40.92	7.58	9.90	1.04	68432.50	3.98	42.74	7.79	8.60	0.92	79668.60
12:00	7.06	53.74	9.86	10.64	0.98	69112.22	4.23	38.82	10.25	9.48	0.92	78034.88
13:00	6.54	56.72	7.59	8.57	0.95	68760.08	6.92	50.57	8.74	7.73	0.91	79911.00
14:00	6.59	57.05	11.39	8.11	0.94	67163.33	9.71	52.56	8.83	5.34	0.91	77398.81
15:00	6.91	59.01	7.56	8.33	0.92	67173.81	3.94	49.35	13.71	7.44	0.90	76938.38
16:00	6.86	59.45	8.31	9.00	0.92	69329.49	4.43	49.99	9.43	8.22	0.91	78506.16
17:00	6.75	60.27	10.21	10.06	0.94	68899.18	3.90	47.68	9.22	6.21	0.93	80302.30
18:00	6.09	58.96	7.41	6.75	0.92	70097.61	3.57	49.97	10.00	7.88	0.94	78802.84
19:00	6.30	57.52	11.41	8.39	0.91	70431.25	3.74	47.81	11.51	6.14	0.93	80216.52
20:00	7.55	60.56	8.43	9.81	0.88	69397.35	4.79	50.08	9.41	6.27	0.92	80504.03
21:00	7.01	55.16	10.53	9.15	0.87	69662.18	3.01	49.15	10.14	5.00	0.92	80550.28
22:00	6.22	58.46	8.43	7.19	0.88	69301.71	2.67	45.09	8.38	5.17	0.92	80475.29
23:00	7.30	59.74	10.01	10.51	0.89	69149.17	2.79	49.96	9.61	6.57	0.92	80706.92