

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110707	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002						
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	
00:00	2.11	43.87	6.23	11.78	0.83	80616.91	3.31	53.79	10.99	12.46	0.89	82100.44	
01:00	1.99	43.06	3.93	11.73	0.84	80339.19	2.77	58.38	4.35	11.47	0.91	82047.70	
02:00	2.30	46.43	5.25	12.44	0.87	83099.96	2.87	56.97	9.06	12.35	0.92	84441.48	
03:00	2.39	48.65	4.74	12.54	0.86	80083.74	2.66	55.83	12.19	12.20	0.92	83153.99	
04:00	1.58	45.42	5.10	11.55	0.85	82587.95	2.44	54.57	10.84	10.96	0.91	84205.41	
05:00	1.75	50.41	4.31	11.72	0.84	84778.51	2.36	53.79	8.72	13.56	0.91	84849.34	
06:00	2.04	46.26	4.50	11.77	0.84	84108.58	3.18	54.25	7.21	11.41	0.91	83594.48	
07:00	1.55	46.11	5.04	11.26	0.81	82808.74	3.13	56.91	6.96	12.17	0.90	82422.86	
08:00	2.14	51.23	6.36	12.77	0.86	83429.36	3.67	57.26	13.50	13.04	0.92	85275.20	
09:00	1.73	55.09	6.53	11.54	0.83	81570.23	3.36	58.54	10.10	11.60	0.92	83765.87	
10:00	2.72	49.78	11.78	13.12	0.80	83186.66	校正	校正	校正	校正	0.92	保養	
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	無效
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養	
14:00	保養	保養	保養	保養	0.79	保養	保養	保養	保養	保養	保養	0.86	保養
15:00	1.72	46.82	11.33	12.02	0.79	80144.13	3.22	46.26	9.97	12.65	0.86	86105.83	
16:00	2.73	45.56	6.54	11.83	0.81	79679.12	3.33	49.76	6.45	13.05	0.86	80858.03	
17:00	1.34	45.89	4.79	12.07	0.77	80746.31	2.51	58.69	5.19	10.76	0.86	81094.72	
18:00	0.93	52.41	3.32	11.43	0.76	81731.56	2.26	58.26	6.04	11.95	0.86	82933.88	
19:00	1.83	51.36	2.95	12.14	0.76	81722.13	1.84	58.28	6.24	12.56	0.86	82837.27	
20:00	2.76	48.16	6.72	12.81	0.78	81229.31	1.87	58.61	6.63	13.03	0.86	83013.18	
21:00	2.65	55.54	9.41	11.65	0.77	80838.31	2.27	59.57	6.29	12.76	0.86	83564.20	
22:00	2.40	50.00	8.75	12.81	0.79	81914.65	2.25	59.89	6.08	11.11	0.86	81955.07	
23:00	2.15	53.27	10.07	12.53	0.79	81555.40	2.48	60.70	6.25	12.79	0.86	81649.26	