

連續自動監測紀錄日報彙總表

1101218		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	5.48	47.43	6.28	12.88	1.13	76386.49	7.13	51.45	5.96	8.26	1.02	77016.81
16:00	5.28	64.77	5.03	11.81	1.14	73925.93	7.49	66.85	6.85	12.46	1.03	76393.00
17:00	3.81	66.10	6.73	11.89	1.15	79183.96	6.55	64.73	14.94	11.60	1.05	75939.64
18:00	3.53	65.06	6.60	12.16	1.17	80635.38	5.04	70.61	9.44	12.42	1.07	78544.43
19:00	3.82	70.25	5.30	11.92	1.16	79399.20	3.97	65.00	7.50	11.71	1.08	79880.89
20:00	5.07	61.94	8.06	12.37	1.17	82587.86	6.80	66.12	11.01	11.63	1.07	75291.92
21:00	3.57	67.46	5.86	10.83	1.16	82152.62	6.77	70.69	9.01	13.04	1.07	75768.53
22:00	4.27	69.44	6.42	12.06	1.16	81930.04	4.05	66.61	7.73	9.99	1.08	78328.70
23:00	3.09	68.71	6.33	10.89	1.16	80351.59	4.27	69.56	8.55	10.40	1.08	76031.62