

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140310	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.73	24.72	9.73	7.21	0.88	74439.28
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.61	25.93	13.72	7.69	0.88	75182.62
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.09	21.54	17.67	8.36	0.88	75397.55
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.43	19.58	11.24	9.41	0.89	74735.71
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.40	20.75	10.60	7.19	0.89	75296.42
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.42	20.62	8.29	7.74	0.88	74774.58
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.54	23.14	15.15	9.46	0.86	74323.67
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.41	24.09	13.28	9.97	0.87	75985.33
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.40	26.35	9.25	9.64	0.88	74411.03
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.47	27.98	10.25	10.69	0.89	76584.44
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.75	23.06	16.10	7.59	0.91	75443.77
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.04	24.53	9.88	8.73	0.89	75221.94
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.01	24.48	6.16	4.72	0.89	74266.24
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.84	24.74	13.09	7.43	0.89	70010.17
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.85	29.11	7.69	9.50	0.90	74691.59
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.27	23.83	7.46	7.64	0.91	71756.45
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.42	25.01	9.47	8.91	0.93	72458.21
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.32	23.82	15.01	6.34	0.89	73449.61
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.48	26.88	10.25	9.78	0.91	72830.07
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.49	27.32	10.22	9.13	0.90	72539.56
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.22	28.40	12.94	8.13	0.90	74657.23
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.38	26.35	14.59	8.42	0.92	73939.78
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.62	25.47	15.63	7.75	0.92	73507.90
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.78	24.61	14.99	9.35	0.91	73788.63