

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140328	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	0.87	51.82	8.16	7.01	0.98	73790.40	3.12	43.99	12.65	7.48	0.45	71680.62
01:00	0.57	53.36	6.56	7.60	1.03	74777.96	3.08	42.51	13.77	9.46	0.47	72545.46
02:00	0.76	47.12	8.88	7.32	1.02	73416.24	2.65	36.35	13.76	8.14	0.48	71455.73
03:00	0.54	47.50	8.19	8.22	1.03	75004.61	2.41	34.21	14.56	7.48	0.49	72262.03
04:00	1.05	43.88	10.03	9.13	1.02	74631.47	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	0.69	49.07	9.97	6.72	0.98	74568.06	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	1.82	50.13	14.48	8.64	1.00	75749.15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	1.91	50.32	9.95	9.89	0.99	76025.96	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	1.41	51.31	9.77	8.07	0.99	78402.16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	1.20	58.28	10.06	8.29	0.97	81031.61	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	1.65	46.84	12.10	7.73	0.94	80098.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	7.12	46.61	10.21	22.61	0.94	79685.34	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	2.37	56.76	9.53	8.15	0.97	79390.52	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	3.46	50.01	17.81	8.92	0.97	79101.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	3.29	56.39	11.96	8.88	0.97	77955.61	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	3.38	53.26	16.36	8.66	0.97	74702.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.79	47.49	5.69	6.13	0.97	77097.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	1.97	48.75	9.73	7.33	0.99	75198.49	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	1.76	46.60	11.27	8.53	0.99	76587.30	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	2.13	44.80	20.20	7.88	0.99	75050.78	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	2.03	46.36	5.57	8.78	0.99	76095.63	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	2.82	44.48	9.99	9.39	0.98	74669.57	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	2.60	45.29	7.69	9.02	0.97	73801.63	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	2.59	39.32	7.77	9.05	0.95	77382.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐