

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150206	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	0.82	52.17	7.61	7.96	0.93	77765.02	1.35	44.57	12.65	6.02	0.91	78559.94
01:00	0.91	52.73	14.56	9.07	0.97	78066.67	2.16	47.05	14.29	8.90	0.91	78591.16
02:00	0.75	47.97	8.02	9.01	0.98	78009.63	1.84	46.14	17.13	7.65	0.91	78750.26
03:00	0.47	49.63	7.87	8.43	0.97	78006.84	2.31	50.52	14.67	8.04	0.91	78321.81
04:00	0.68	43.13	8.95	7.87	0.98	77700.30	2.27	46.85	15.77	9.18	0.90	79676.14
05:00	1.40	40.26	12.81	9.43	0.97	75861.67	2.04	50.44	14.45	8.17	0.90	79208.99
06:00	1.39	49.39	6.67	7.91	0.98	76779.63	2.52	47.94	16.18	8.63	0.90	79335.35
07:00	1.36	41.40	9.28	8.80	0.97	76200.79	2.24	44.05	14.56	8.16	0.91	78752.08
08:00	1.49	43.24	11.05	8.26	0.96	75947.77	2.19	46.51	16.46	6.57	0.88	77931.41
09:00	0.92	52.12	5.99	7.77	0.92	75781.93	1.69	46.25	9.50	7.25	0.88	76538.53
10:00	0.31	47.68	8.37	1.75	0.95	76492.81	2.00	46.44	12.85	10.17	0.89	79773.03
11:00	校正	校正	校正	校正	0.97	保養	校正	校正	校正	校正	0.91	保養
12:00	1.54	47.97	10.40	8.95	0.97	77247.83	保養	保養	保養	保養	0.89	107563.63
13:00	1.87	45.92	19.59	14.47	0.97	76614.53	保養	保養	保養	保養	0.89	108259.86
14:00	1.51	47.58	13.83	11.44	0.96	75213.26	保養	保養	保養	保養	0.89	107137.72
15:00	0.86	53.78	10.52	10.10	0.93	78944.59	校正	校正	校正	校正	0.88	保養
16:00	1.02	49.68	11.26	8.63	0.94	77769.81	2.83	45.80	15.42	8.49	0.87	78775.11
17:00	1.22	48.98	11.28	8.55	0.95	76032.72	3.89	45.39	13.72	9.77	0.86	79295.98
18:00	1.04	54.29	9.91	9.12	0.93	77922.73	2.57	47.70	9.37	8.32	0.86	79626.32
19:00	1.34	52.70	10.79	11.30	0.92	76612.44	2.40	47.87	15.16	8.57	0.86	80440.88
20:00	0.79	55.57	9.95	8.62	0.92	78259.12	1.73	50.74	9.91	8.57	0.86	80606.29
21:00	0.92	53.20	11.15	9.61	0.92	78485.89	2.36	46.35	13.58	8.51	0.86	79863.60
22:00	0.51	46.00	9.16	8.10	0.92	77159.45	2.05	49.11	12.58	9.47	0.86	80535.96
23:00	0.52	57.61	8.85	9.94	0.92	78321.47	1.64	43.61	13.74	7.67	0.86	79761.83