

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140715	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.54	47.31	17.08	10.91	0.99	79024.70	2.17	54.51	11.65	9.03	0.93	83722.13
01:00	2.44	58.78	11.56	9.84	0.99	80398.77	3.09	45.49	10.01	9.63	0.93	82376.57
02:00	3.04	52.10	13.76	10.66	0.96	80649.87	4.37	42.30	10.22	11.39	0.92	81517.09
03:00	2.48	51.36	7.95	9.84	0.94	80301.42	3.17	43.16	10.79	8.95	0.92	81461.35
04:00	2.57	52.65	9.31	8.89	0.95	80671.76	3.14	42.90	10.61	8.68	0.92	82886.66
05:00	2.25	54.72	14.18	9.52	0.95	81310.58	3.47	45.63	10.80	9.75	0.93	84599.21
06:00	7.56	41.09	13.73	9.89	0.95	81211.77	2.58	51.38	11.68	9.51	0.93	84013.04
07:00	3.19	38.90	10.27	10.05	0.99	79667.29	2.86	48.12	10.82	9.11	0.92	83103.52
08:00	3.10	38.12	15.32	10.91	1.00	78970.80	2.96	45.05	10.53	9.02	0.89	80666.72
09:00	3.07	46.36	14.08	8.93	0.97	81101.64	3.04	45.93	11.42	8.31	0.92	79531.47
10:00	2.56	30.41	14.51	9.18	1.00	78696.50	2.96	50.70	10.89	8.45	0.93	84272.49
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	校正	校正	校正	校正	1.00	保養	保養	保養	保養	保養	0.85	保養
15:00	2.55	40.66	14.60	10.70	1.02	81468.18	3.53	41.35	15.65	9.13	0.85	75193.71
16:00	2.54	41.96	10.18	9.97	1.04	82241.82	2.96	43.04	14.52	9.11	0.85	75417.40
17:00	3.08	43.48	9.42	10.54	1.02	83280.83	3.83	46.23	6.67	10.31	0.85	76480.95
18:00	2.62	35.11	13.45	8.93	0.98	82420.95	3.21	43.59	11.16	9.30	0.84	77310.30
19:00	3.05	36.61	12.29	11.44	1.03	84384.55	3.60	56.38	14.47	10.32	0.85	79875.54
20:00	2.31	42.10	12.04	9.80	0.98	84902.91	3.03	51.10	8.66	9.66	0.86	79375.21
21:00	2.20	40.24	9.41	9.85	0.97	82973.14	2.98	39.78	17.39	10.59	0.85	78795.51
22:00	1.75	35.46	13.29	11.07	0.99	81808.74	1.94	47.22	12.74	9.37	0.84	76168.23
23:00	1.88	40.97	11.87	8.38	1.04	82154.14	2.66	49.81	13.19	10.22	0.84	78353.13