

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070821	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.21	63.27	5.23	0.08	1.62	66936.11
01:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.27	72.63	4.05	0.00	1.62	64259.94
02:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.15	60.41	4.85	0.13	1.62	67540.09
03:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.07	56.63	5.49	0.16	1.62	68562.66
04:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.17	62.36	5.61	0.30	1.62	68487.75
05:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.12	63.73	6.75	0.02	1.62	66801.63
06:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.16	58.76	5.90	0.05	1.62	69207.12
07:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.41	57.24	9.02	0.01	1.62	68921.66
08:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.74	58.51	6.32	0.15	1.62	69622.93
09:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.96	56.76	8.49	0.66	1.63	70038.55
10:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.01	51.60	15.12	1.14	1.63	70752.17
11:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	15.00	42.10	22.95	5.80	1.63	69830.64
12:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	14.52	50.42	12.30	3.52	1.64	68303.73
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	15.23	48.64	8.20	3.23	1.64	66654.62
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	14.40	51.92	8.73	2.87	1.64	66328.18
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	14.22	49.40	11.66	2.31	1.63	65749.58
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.60	52.87	9.95	2.15	1.63	66306.78
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.21	52.02	24.01	0.83	1.62	65917.37
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.12	59.12	16.82	0.79	1.61	65630.21
19:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.27	57.34	6.40	0.31	1.62	64887.67
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.87	61.88	13.10	0.23	1.62	65495.68
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.73	62.61	5.48	0.38	1.62	64251.09
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.81	59.25	5.15	0.63	1.62	65416.16
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.80	69.05	4.58	0.06	1.62	64208.17