

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150322	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	0.82	47.51	15.21	7.12	0.82	76102.29	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	0.54	48.36	16.68	4.63	0.82	77401.62	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	0.56	48.66	14.66	5.28	0.82	77466.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	0.83	49.03	9.33	7.00	0.82	78463.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	0.69	48.18	8.91	4.82	0.80	76624.36	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	0.73	44.39	8.84	7.69	0.77	78255.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	0.85	48.10	11.01	8.04	0.77	77824.84	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	0.75	36.33	8.87	5.41	0.79	77251.71	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	1.71	48.13	12.93	6.64	0.81	76218.41	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	2.80	39.78	9.91	6.95	0.81	76473.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	1.05	46.21	3.71	2.59	0.78	75726.05	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	1.26	43.84	7.10	6.14	0.83	76276.21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	1.17	39.75	16.23	5.19	0.81	76083.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	1.28	52.38	7.11	6.29	0.85	77542.55	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	1.42	47.49	10.12	6.29	0.83	75181.28	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	0.83	46.29	5.55	4.52	0.82	74704.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	0.94	52.88	5.96	4.63	0.81	76990.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	1.33	53.17	5.48	5.18	0.84	77436.12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	1.99	48.63	8.26	6.57	0.82	76001.60	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	1.83	50.43	12.59	7.21	0.82	77281.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	0.68	53.09	8.60	4.27	0.84	75796.26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	1.29	51.41	12.52	6.87	0.82	77221.30	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	1.26	46.84	16.29	5.69	0.82	75395.86	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	1.24	42.01	12.38	6.16	0.82	76366.38	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐