

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070731		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.51	64.38	22.19	1.69	1.69	62467.46
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.76	66.20	11.58	0.76	1.68	60946.76
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.09	67.67	11.30	0.85	1.68	62106.66
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.20	64.31	13.34	0.23	1.68	63148.01
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.68	63.37	11.94	0.25	1.68	62138.08
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.48	56.94	19.53	0.17	1.69	62679.90
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.48	58.47	9.17	0.02	1.71	62828.94
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.33	56.56	10.39	5.44	1.71	64815.05
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.09	65.01	8.93	1.90	1.71	62822.12
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.03	64.57	11.06	0.73	1.70	61855.79
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.09	55.25	9.84	1.91	1.70	60759.79
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.16	51.26	24.81	1.77	1.70	61511.06
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.25	55.81	10.53	2.21	1.69	58651.05
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.84	50.70	14.01	2.46	1.68	55316.60
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.50	42.26	19.39	2.95	1.67	57888.02
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.83	46.46	16.56	9.12	1.66	56716.39
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.44	45.35	17.26	4.76	1.66	58524.77
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.90	38.59	34.34	2.50	1.66	59559.42
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.82	51.79	14.33	1.72	1.66	59823.60
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.10	44.41	22.69	0.85	1.65	64136.71
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.02	49.93	25.76	4.46	1.65	64899.30
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.71	56.39	28.29	9.62	1.64	66834.20
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.26	52.34	28.75	13.49	1.64	64417.19
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.87	59.94	16.39	11.76	1.63	66046.39