

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130325	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.14	42.23	6.67	8.05	0.94	68053.20	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
01:00	3.93	45.06	5.60	9.19	0.93	65984.30	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
02:00	3.89	43.97	6.99	7.62	0.92	66756.66	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
03:00	3.74	51.41	5.76	8.88	0.92	67074.59	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
04:00	4.29	46.04	6.23	9.29	0.92	69022.33	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
05:00	4.11	46.19	5.59	9.12	0.92	67550.22	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
06:00	3.60	51.53	6.44	8.69	0.94	68721.67	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
07:00	3.60	51.92	8.54	8.37	0.93	67655.27	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
08:00	3.71	47.26	9.04	8.38	0.92	68400.76	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
09:00	1.84	34.95	11.44	5.91	0.95	67707.14	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
10:00	2.48	42.59	11.56	8.70	0.96	68903.15	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
11:00	2.85	41.63	11.47	8.89	0.93	67341.29	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
12:00	2.20	38.21	14.48	7.51	0.98	66811.15	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
13:00	2.71	38.02	16.48	8.78	0.99	67071.94	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
14:00	3.45	42.19	6.17	8.43	0.99	67364.92	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
15:00	3.67	43.48	13.95	8.73	0.99	65445.79	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
16:00	4.54	40.40	10.36	9.25	0.95	66024.43	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
17:00	4.11	45.71	10.75	8.86	0.92	65556.04	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
18:00	4.00	42.67	9.79	9.55	0.96	65804.08	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
19:00	3.75	48.42	4.31	9.39	0.97	66783.38	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
20:00	3.42	49.47	7.28	9.11	0.94	66600.29	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
21:00	3.22	47.50	13.77	9.38	0.93	67567.41	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
22:00	2.96	51.10	14.06	9.23	0.92	67528.42	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
23:00	2.79	47.09	11.94	9.56	0.92	66512.29	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐