

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070810		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.45	68.10	7.20	0.38	1.62	67126.54
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.99	51.16	23.30	0.15	1.62	69215.13
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.87	53.20	5.57	0.18	1.62	68510.23
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.40	57.81	33.51	0.23	1.62	68810.05
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.34	55.28	8.00	0.05	1.62	68466.42
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.02	54.61	4.86	0.04	1.61	68110.14
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.77	55.76	7.74	0.14	1.61	68747.25
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.78	57.50	8.11	0.10	1.62	69388.52
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.70	62.04	7.64	0.22	1.63	68533.93
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.12	56.81	9.44	0.42	1.63	68717.71
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.81	60.65	13.82	2.77	1.63	67448.71
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.18	54.75	32.52	9.73	1.63	67159.67
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.30	58.55	19.45	7.89	1.63	69316.82
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.82	51.90	15.29	6.04	1.63	68352.74
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.93	57.13	28.66	6.93	1.63	66786.40
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.80	57.42	21.25	8.54	1.63	68325.89
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.75	51.18	17.71	4.60	1.62	66288.03
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.90	57.09	11.10	4.48	1.62	65069.70
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.15	54.33	14.43	3.42	1.62	66983.04
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.40	53.69	15.84	2.36	1.62	65425.47
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.02	51.45	23.22	0.52	1.62	67817.73
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.98	54.04	29.44	0.22	1.62	69853.18
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.43	50.97	12.61	0.48	1.62	70655.85
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.01	60.90	5.31	0.46	1.62	66567.00