

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100105	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.01	53.60	2.18	15.11	1.07	83113.43	3.28	55.91	7.74	14.83	1.18	79900.81
01:00	3.34	57.36	3.14	17.55	1.07	83494.24	3.45	57.56	6.58	16.26	1.19	79784.44
02:00	3.82	56.80	6.24	13.84	1.07	79354.09	3.59	54.56	4.80	16.19	1.19	78029.63
03:00	3.08	49.21	2.58	14.93	1.06	84464.58	3.00	60.68	2.72	15.10	1.19	75017.75
04:00	3.39	56.54	6.18	15.63	1.07	85812.14	3.52	60.99	4.44	15.64	1.18	77845.80
05:00	3.44	56.19	4.54	13.82	1.07	81757.22	3.07	51.78	6.53	14.59	1.17	76880.83
06:00	2.98	55.69	2.50	12.71	1.08	82751.63	2.68	66.32	4.96	14.88	1.16	76219.69
07:00	2.96	51.06	3.03	14.49	1.07	84902.07	3.63	50.12	7.23	15.95	1.15	79740.03
08:00	3.53	55.43	4.23	14.92	1.09	80518.09	3.59	42.62	7.73	15.86	1.15	77400.51
09:00	無效	無效	無效	無效	1.09	維護	3.23	41.84	10.93	15.42	1.12	78202.61
10:00	無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	無效	維護
11:00	無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
12:00	無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	3.59	51.26	4.16	15.71	1.08	80459.76	3.54	49.94	7.07	14.04	1.11	77538.58
16:00	3.22	54.43	3.45	14.60	1.09	81063.94	3.61	54.00	5.02	16.72	1.13	77994.21
17:00	2.87	56.13	2.88	13.11	1.08	81578.48	3.27	62.78	4.02	13.92	1.15	77037.18
18:00	2.87	58.76	3.01	14.57	1.08	82491.49	3.57	57.33	9.65	15.30	1.16	77669.56
19:00	3.01	61.52	1.66	14.33	1.08	83193.15	3.27	67.12	4.72	15.90	1.16	77192.66
20:00	3.26	56.11	3.08	14.97	1.08	82265.60	3.08	61.54	4.30	16.49	1.17	77558.65
21:00	3.48	59.58	3.35	16.31	1.08	81890.69	3.13	65.32	3.99	15.60	1.16	77295.97
22:00	3.30	54.65	2.66	14.46	1.08	82722.55	3.18	62.52	3.39	15.89	1.15	75807.14
23:00	3.94	59.92	3.59	16.60	1.08	82550.91	3.75	58.21	2.86	16.84	1.15	77786.09