

連續自動監測紀錄日報彙總表

1061007		煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002				
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.21	36.07	25.71	4.26	1.08	81670.12
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.35	41.61	32.01	5.17	1.09	81691.81
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.07	39.28	31.68	3.94	1.09	82005.84
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.86	42.93	14.13	4.18	1.08	80189.68
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.04	40.38	39.67	4.09	1.09	81079.94
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.85	34.64	43.56	4.07	1.09	82056.90
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.66	44.37	18.07	4.62	1.09	84125.50
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.04	40.85	30.13	4.12	1.09	82375.14
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.15	47.25	24.79	8.57	1.09	80274.17
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.03	40.18	31.88	7.29	1.09	81825.50
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.62	50.64	55.16	6.13	1.09	82727.72
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.92	39.73	41.78	6.10	1.09	78818.40
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.50	44.51	57.65	7.28	1.08	76111.50
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.36	57.17	55.60	7.96	1.09	81760.61
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.50	54.65	60.61	8.70	1.09	77816.06
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.05	51.95	64.46	8.90	1.09	77506.89
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.90	36.24	15.19	7.16	1.10	80224.87
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.77	39.19	12.21	5.92	1.09	78591.71
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.56	37.10	12.20	5.89	1.09	79245.79
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.41	40.32	9.33	5.55	1.10	78127.51
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.81	45.06	17.90	5.66	1.11	83796.44
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.52	40.81	13.44	5.30	1.10	81195.26
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.59	45.88	15.15	5.98	1.10	77592.52
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.63	38.77	22.95	6.64	1.09	79584.48

