

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120323		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.91	52.48	3.46	13.78	0.95	77783.37
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.08	50.17	11.45	13.10	0.96	78230.72
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.01	51.99	8.40	13.10	0.96	77916.80
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.02	50.64	11.24	10.71	0.96	78601.28
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.85	51.44	9.12	8.80	0.95	77274.95
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.97	53.10	2.86	10.40	0.95	77396.78
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.07	51.20	1.63	10.70	0.95	79706.21
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.10	51.35	4.44	11.47	0.94	82131.82
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.09	57.13	3.90	13.45	0.95	78001.82
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.66	51.18	10.97	9.98	0.93	77509.76
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.65	37.05	6.50	9.57	0.93	84795.88
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.96	44.96	6.06	10.55	0.93	81514.68
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.55	51.30	6.52	9.77	0.91	80790.30
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.06	55.95	7.96	9.88	0.95	79237.85
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.44	56.12	7.00	12.11	0.94	79799.97
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.26	56.59	5.09	15.93	0.92	78363.04
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.62	49.86	8.18	12.11	0.93	82179.30
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.74	47.77	7.54	11.26	0.92	78872.96
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.11	51.00	3.29	10.54	0.93	79525.88
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.65	51.83	5.21	12.92	0.92	78096.79
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.82	51.58	5.94	14.86	0.92	77790.29
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.25	52.18	5.47	13.33	0.92	79122.90
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.11	49.59	7.14	11.32	0.92	78595.85
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.29	50.29	4.62	14.01	0.93	78770.70