

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100409	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	5.76	68.10	9.29	8.47	1.08	81165.70	6.44	64.34	11.45	13.60	0.96	80468.61
01:00	4.15	64.79	6.02	2.85	1.08	80168.72	6.66	64.48	11.71	11.29	0.96	80212.95
02:00	7.49	65.94	4.89	13.65	1.08	84458.36	7.27	64.52	7.28	13.97	0.96	82859.90
03:00	6.53	69.50	3.60	15.59	1.07	83759.64	6.44	65.82	7.76	13.45	0.96	79832.07
04:00	5.13	66.07	4.03	8.84	1.08	80325.61	6.87	61.24	8.46	12.46	0.96	81193.17
05:00	4.36	63.77	3.20	7.29	1.08	85387.48	7.53	63.68	10.55	15.94	0.95	81269.44
06:00	4.87	63.91	5.56	5.29	1.08	83676.45	5.30	65.34	5.10	10.04	0.96	80213.86
07:00	5.15	67.24	3.72	5.71	1.07	82622.63	6.06	66.49	9.41	14.52	0.97	80989.60
08:00	6.21	69.82	3.42	10.47	1.07	81042.72	7.49	65.20	7.32	14.00	0.96	80819.28
09:00	6.50	63.08	8.61	14.14	1.08	80862.50	5.04	68.68	5.71	7.76	0.97	79545.98
10:00	無效	無效	無效	無效	維護	無效	維護	維護	維護	維護	無效	維護
11:00	無效	無效	無效	無效	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
12:00	無效	無效	無效	無效	維護	無效	無效	無效	無效	無效	維護	無效
13:00	無效	無效	無效	無效	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	6.81	68.35	5.66	17.32	1.07	83196.40	5.14	66.11	7.96	9.85	1.06	79154.28
15:00	5.92	65.68	6.77	14.60	1.08	80474.61	6.15	62.91	8.35	13.22	1.06	81008.60
16:00	6.53	68.40	7.05	14.08	1.07	86123.76	6.29	63.06	9.50	9.75	1.06	82411.27
17:00	5.78	69.72	9.76	10.84	1.07	81614.18	6.10	67.47	8.48	12.43	1.06	79076.13
18:00	5.60	67.13	4.89	9.43	1.07	83967.11	4.39	67.17	8.42	8.07	1.05	77352.01
19:00	5.86	65.68	6.52	9.68	1.07	82918.56	5.92	67.05	12.62	10.00	1.08	80171.67
20:00	5.99	65.12	6.20	12.53	1.07	83794.62	5.47	69.73	9.25	13.70	1.09	79901.58
21:00	5.75	64.42	7.32	11.35	1.07	81273.11	5.61	61.38	13.59	10.61	1.07	82692.74
22:00	5.04	65.60	8.73	8.40	1.08	83462.83	5.45	66.31	10.65	11.26	1.07	79803.06
23:00	4.86	69.65	5.92	6.36	1.08	84340.93	5.64	65.97	10.03	10.29	1.06	80523.80