

連續自動監測紀錄日報彙總表

1061009		煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002				
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.18	32.69	29.26	6.89	1.10	83788.89
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.16	45.50	20.04	5.88	1.10	83059.52
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.70	36.55	31.12	3.85	1.09	82116.08
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.59	31.47	49.99	3.42	1.10	83686.26
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.80	26.36	57.33	3.76	1.09	84888.41
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.65	33.90	19.14	3.25	1.10	85712.97
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.68	34.43	24.51	5.42	1.09	81724.74
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.42	33.55	26.10	5.65	1.08	78514.83
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	7.87	36.89	18.68	9.87	1.08	81731.59
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機

