

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100212	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.20	63.55	9.63	14.95	1.10	74707.22
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.48	67.01	7.07	15.65	1.09	75727.54
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.38	58.33	12.48	16.34	1.10	77872.25
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.49	58.15	10.61	15.38	1.10	73398.64
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.36	60.49	8.43	15.59	1.11	74608.72
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.27	56.19	9.82	15.78	1.11	75055.83
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.92	57.41	8.54	15.20	1.12	74609.75
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.42	58.81	9.95	16.09	1.13	74767.73
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.27	57.00	9.89	15.22	1.14	73707.82
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.97	64.53	9.53	13.59	1.12	71904.24
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.97	54.32	9.88	16.19	1.10	78256.45
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.74	63.81	12.66	16.40	1.11	77453.82
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.03	59.72	7.22	16.22	1.11	77394.41
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.76	59.77	6.78	15.94	1.11	76045.26
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.47	55.70	7.33	16.40	1.11	77285.58
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.97	54.68	8.67	16.51	1.10	77039.40
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.53	56.32	9.78	15.95	1.09	77529.05
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.88	61.85	3.79	15.24	1.09	74621.42
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.76	59.95	12.69	16.51	1.10	76392.00
19:00	6.46	73.50	8.80	12.92	1.04	73927.61	5.26	64.64	7.97	14.72	1.11	74076.25
20:00	6.36	66.26	5.29	15.39	1.04	73385.89	5.28	63.97	12.04	14.45	1.11	72752.54
21:00	6.77	63.79	7.82	18.99	1.04	74737.44	5.54	61.89	9.70	19.02	1.12	73380.88
22:00	5.89	61.51	6.20	16.75	1.04	77356.02	6.17	63.29	11.51	16.57	1.12	71947.67
23:00	5.35	63.37	9.62	17.34	1.04	77661.86	5.45	63.08	8.10	16.40	1.12	73175.45