

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120411	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002						
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	
00:00	4.37	67.44	5.62	10.30	1.22	78492.12	3.35	58.14	6.14	8.73	0.96	78081.90	
01:00	5.15	68.74	5.57	10.98	1.27	78126.75	3.07	61.79	8.23	8.43	0.95	78470.14	
02:00	5.08	62.25	5.70	10.35	1.29	79686.59	3.65	59.61	7.16	9.11	0.94	78814.98	
03:00	5.71	63.35	5.51	10.56	1.27	79467.38	4.70	60.90	6.38	10.71	0.94	78713.15	
04:00	5.67	66.03	8.53	10.62	1.26	79265.91	6.76	63.32	6.07	10.89	0.93	76005.29	
05:00	5.68	69.52	8.26	9.81	1.25	76159.08	4.73	63.30	4.35	10.54	0.93	77242.84	
06:00	5.57	60.87	7.35	11.39	1.25	78670.67	6.62	60.74	10.02	10.98	0.94	78458.46	
07:00	5.24	66.57	9.00	11.97	1.26	78142.84	5.52	65.43	8.62	10.01	0.93	76833.30	
08:00	6.89	65.24	8.93	13.28	1.23	76366.86	6.33	68.33	7.85	11.32	0.94	74904.24	
09:00	5.11	45.28	9.05	9.44	1.27	79572.03	5.67	64.06	6.92	8.73	0.92	75366.07	
10:00	5.70	55.83	22.56	10.27	1.25	77863.04	6.20	52.15	11.42	9.03	0.92	75168.10	
11:00	保養	保養	保養	保養	1.26	保養	保養	保養	保養	保養	保養	0.91	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	校正	無效	保養
15:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
16:00	4.29	64.52	11.84	11.06	1.29	75902.52	4.96	54.68	15.86	10.22	1.01	76863.26	
17:00	4.22	61.77	8.14	9.93	1.25	76027.31	4.60	60.22	3.76	10.12	1.01	76748.66	
18:00	3.70	60.54	6.61	9.57	1.29	77032.12	4.37	59.01	4.00	10.91	1.00	76415.03	
19:00	4.24	61.22	10.31	10.21	1.26	76016.51	3.67	57.85	5.86	10.23	1.03	77109.01	
20:00	5.60	59.75	20.71	12.77	1.27	75291.90	2.86	59.60	4.07	8.81	1.02	75969.46	
21:00	5.17	57.60	5.52	11.85	1.30	75465.82	4.18	56.17	10.14	11.93	1.00	75805.26	
22:00	4.38	59.71	6.13	10.91	1.27	76721.51	3.82	56.90	6.97	10.31	1.00	77014.30	
23:00	4.31	61.53	8.54	11.69	1.24	77165.19	2.68	60.20	4.95	9.01	1.01	76796.36	