

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080423		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	8.78	75.18	2.44	8.40	0.65	80781.33	15.75	64.11	14.09	0.52	1.33	65945.28
01:00	8.33	82.68	1.40	8.46	0.65	78225.71	15.92	62.59	13.31	0.44	1.32	66123.73
02:00	7.38	88.44	1.44	5.66	0.65	75308.27	16.96	79.88	12.57	0.39	1.31	62378.93
03:00	7.43	99.45	1.21	5.14	0.65	70159.44	16.57	98.60	0.67	0.35	1.34	61376.30
04:00	6.87	95.32	0.89	3.54	0.64	78439.15	16.19	58.57	19.58	0.30	1.36	65305.48
05:00	6.43	74.11	2.34	4.13	0.64	83424.79	25.15	52.08	38.36	0.43	1.37	67508.89
06:00	6.93	71.21	11.60	3.42	0.65	83767.97	31.83	50.81	33.35	0.70	1.40	67836.99
07:00	8.10	80.93	1.51	6.26	0.65	82352.85	34.92	46.76	38.71	0.77	1.38	68128.01
08:00	10.78	79.83	12.03	10.68	0.65	80568.63	22.23	61.29	22.88	0.48	1.35	62796.30
09:00	9.15	91.84	3.01	8.16	0.62	79120.31	16.79	61.36	20.63	0.17	1.31	64502.86
10:00	9.01	81.52	4.27	11.45	0.61	82869.97	16.28	62.06	25.52	0.35	1.29	66536.46
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
14:00	維護	維護	維護	維護	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
15:00	無效	無效	無效	無效	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
16:00	9.62	69.86	37.02	26.05	0.62	83481.02	14.03	66.10	11.05	1.28	無效	65419.29
17:00	9.73	74.38	1.56	19.43	0.62	82328.73	15.49	70.82	12.41	1.13	1.24	65881.34
18:00	8.47	85.98	2.35	5.60	0.60	79364.90	16.52	63.03	19.49	0.71	1.25	66267.26
19:00	8.31	80.42	32.37	9.85	0.60	83812.80	13.49	60.78	16.14	0.79	1.24	65966.13
20:00	8.46	83.47	3.93	11.81	0.59	83767.08	28.83	45.94	39.12	1.01	1.26	70709.65
21:00	8.53	81.72	3.21	10.21	0.58	83278.65	35.85	52.98	29.86	1.52	1.25	69757.24
22:00	8.82	79.58	8.40	10.67	0.59	83011.38	28.61	49.91	36.18	1.03	1.27	70142.91
23:00	8.24	74.44	6.47	11.46	0.59	82277.46	23.08	53.64	33.16	0.66	1.26	69195.91