

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070722		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.01	49.22	34.12	12.91	1.75	66299.78
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.89	54.43	19.53	9.17	1.75	66046.79
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.70	52.37	12.90	9.71	1.76	64691.11
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.82	60.90	9.04	4.41	1.76	63379.63
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.83	59.64	9.40	2.48	1.77	61959.08
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.22	54.20	27.87	3.71	1.76	64472.80
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.01	49.88	12.87	1.46	1.75	64702.75
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.03	51.70	12.23	4.07	1.77	65215.06
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.64	56.52	13.39	4.49	1.77	63390.66
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.30	53.34	10.38	6.75	1.76	63475.79
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.81	42.42	9.40	4.71	1.75	67824.49
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.36	52.25	8.84	4.53	1.75	66775.75
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.73	53.53	8.14	9.09	1.76	65131.67
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.23	50.78	8.03	7.88	1.75	65988.14
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.42	51.35	14.69	7.43	1.75	66726.61
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.95	52.07	6.75	5.40	1.76	66425.73
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.73	47.70	7.28	3.50	1.74	67861.20
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.26	48.90	7.19	2.71	1.76	66063.01
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.41	51.13	6.68	3.24	1.77	66119.23
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.99	54.21	6.22	2.15	1.77	67311.04
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.31	50.82	9.64	3.40	1.77	67751.15
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.45	54.51	4.93	3.98	1.76	65812.65
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.51	49.87	6.15	3.00	1.76	67194.89
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.08	57.66	5.08	3.64	1.76	66001.58