

連續自動監測紀錄日報彙總表

1121207	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.85	48.15	9.35	8.09	0.94	70750.93	3.53	44.16	9.53	7.93	0.98	80553.79
01:00	2.72	50.84	8.73	7.61	0.93	72059.85	4.41	43.56	9.71	9.40	0.98	79512.77
02:00	3.56	46.24	8.61	8.80	0.92	71356.26	4.66	46.25	10.93	12.41	0.99	80508.61
03:00	3.84	45.95	9.65	9.32	0.92	70528.27	4.89	42.80	9.23	11.70	0.99	80978.84
04:00	3.54	47.84	10.24	8.39	0.92	70741.87	4.58	42.45	10.74	9.90	0.99	81209.23
05:00	3.62	51.93	9.77	9.17	0.92	71960.69	4.64	53.09	9.31	9.92	1.00	84750.42
06:00	4.11	45.00	10.35	9.43	0.92	70765.09	4.55	43.93	11.67	11.50	0.99	81377.07
07:00	4.01	53.08	10.21	11.36	0.92	73122.02	4.57	42.24	9.19	10.24	0.99	81738.11
08:00	3.85	48.74	4.97	9.90	0.96	74057.15	4.79	49.74	6.78	12.18	0.97	88597.85
09:00	3.42	29.60	8.63	7.82	0.93	69110.05	4.15	40.46	4.89	10.23	1.01	81369.43
10:00	3.20	42.62	4.60	7.74	0.94	70473.74	校正	校正	校正	校正	1.00	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	校正	校正	校正	校正	0.91	保養	校正	校正	校正	校正	0.95	保養
15:00	5.60	41.73	8.87	11.51	0.92	66886.94	4.78	40.54	6.49	9.60	0.95	77207.49
16:00	2.98	49.60	5.27	8.28	0.92	68898.20	4.36	47.27	6.13	9.65	0.97	78800.11
17:00	2.20	49.50	4.49	8.40	0.92	69603.24	3.00	43.64	4.26	7.84	0.96	79165.89
18:00	2.09	43.52	6.57	8.97	0.92	70181.63	2.32	44.97	5.51	7.08	0.96	79711.16
19:00	1.60	47.02	8.02	8.69	0.91	70862.26	2.34	48.79	7.36	8.18	0.94	80595.21
20:00	2.13	49.69	8.92	9.27	0.89	71338.87	2.29	49.60	7.24	8.09	0.94	80368.74
21:00	2.41	47.87	9.98	9.10	0.90	71299.58	2.54	46.49	12.09	8.58	0.93	81322.26
22:00	2.07	47.85	10.98	8.62	0.92	70513.54	2.40	47.84	7.78	7.45	0.93	79523.25
23:00	1.81	48.38	5.58	9.29	0.92	71249.94	2.50	47.44	7.95	9.15	0.94	81840.83