連續自動監測紀錄日報彙總表

1150313	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS
時間	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.98	40.67	13.03	7.43	0.96	80671.31
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.25	43.13	8.88	7.81	0.96	81121.18
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.11	38.88	13.23	7.77	0.94	78324.20
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.83	39.37	10.55	8.06	0.91	81383.12
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.23	41.13	9.47	8.21	0.89	80313.26
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.99	41.11	10.98	7.44	0.90	79288.20
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.45	37.99	9.00	6.61	0.91	81904.42
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.37	37.87	9.47	8.36	0.94	82138.19
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.53	39.49	13.21	8.19	0.93	79373.11
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.47	40.29	14.50	6.80	0.90	78713.18
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.49	43.54	16.66	8.71	0.89	79199.26
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.51	41.23	13.43	0.33	0.91	74665.23
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.60	42.58	16.27	5.97	0.92	79675.29
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.42	42.26	7.15	7.49	0.94	79636.13
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.64	41.37	7.79	7.21	0.94	78696.12
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.23	39.41	7.08	7.11	0.94	80479.52
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.88	36.73	6.19	8.48	0.94	80964.39
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.06	32.40	5.64	8.36	0.93	78694.19
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.18	38.20	12.55	5.01	0.94	80694.03
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.40	39.42	10.40	8.50	0.92	79740.41
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.26	46.10	12.27	8.05	0.92	81583.36
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐