

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120308	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.96	51.72	7.14	9.51	1.25	79262.55	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	3.98	59.29	5.45	9.89	1.24	79862.50	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	4.25	53.92	5.36	10.41	1.25	80390.00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	3.68	52.76	5.48	10.26	1.23	79194.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	3.30	50.33	5.24	9.39	1.23	80101.74	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	2.92	50.99	5.62	9.23	1.23	79478.19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	2.93	47.75	5.77	9.68	1.25	82908.95	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	3.53	46.04	6.08	11.09	1.25	81766.18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	3.81	51.02	6.59	10.44	1.28	81723.15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	4.91	36.80	14.43	11.50	1.22	72117.77	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	3.60	45.04	19.28	7.94	1.31	83001.14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	4.79	56.23	17.90	10.30	1.29	77751.03	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	4.71	52.76	11.62	9.38	1.26	77547.06	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	4.33	54.43	14.81	8.71	1.30	77850.90	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	4.09	55.72	7.75	8.12	1.32	78325.02	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	3.13	57.00	3.00	8.75	1.29	80320.31	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	4.26	53.85	5.36	8.45	1.30	79646.00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	4.26	60.89	4.65	10.43	1.29	80362.15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	4.03	52.06	5.38	10.12	1.30	82697.57	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	4.69	53.03	7.32	9.40	1.26	78684.36	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	4.36	58.37	5.10	10.48	1.27	80788.42	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐