

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070725		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.23	82.70	5.76	0.19	1.77	59486.62
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.94	80.54	5.13	0.65	1.77	56346.11
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.06	84.57	5.19	0.68	1.77	58336.53
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.26	86.27	6.05	0.41	1.77	55643.30
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.70	76.43	4.99	0.56	1.77	66308.62
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.66	65.51	5.46	0.30	1.77	64941.05
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.84	58.17	6.00	0.06	1.77	66229.17
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.58	60.91	7.44	6.07	1.78	65134.96
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.85	60.02	7.87	4.37	1.79	64410.72
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.89	62.53	11.08	3.85	1.77	63075.38
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.52	60.30	11.06	3.00	1.77	60421.50
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.95	57.88	12.52	3.83	1.75	57912.55
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.22	52.14	16.46	4.08	1.75	57200.04
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.50	53.55	14.72	5.86	1.74	57391.01
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.35	49.16	13.12	4.36	1.75	58691.88
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.64	44.93	26.90	2.48	1.75	62834.33
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.55	49.21	39.29	2.01	1.74	63640.71
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.28	50.50	31.40	3.59	1.73	61024.97
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.39	46.21	47.10	7.92	1.74	62018.13
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.22	52.12	12.45	4.66	1.74	64963.57
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.56	53.21	34.62	2.13	1.76	63167.89
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.54	52.44	19.47	4.45	1.74	62735.79
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.32	51.35	57.28	10.25	1.74	62371.04
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.32	57.20	16.04	3.91	1.75	66178.86