

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090311	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.93	64.05	8.81	11.82	1.13	84260.94
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.50	67.46	7.23	12.86	1.13	81604.45
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.28	64.41	5.77	14.18	1.13	82037.44
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.29	65.86	4.57	14.61	1.11	81039.16
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.93	69.06	8.65	12.08	1.11	81713.81
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.31	64.13	5.63	13.05	1.10	81432.74
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.21	74.24	4.15	11.63	1.10	82468.15
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.29	67.62	3.54	13.03	1.09	79947.30
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.95	63.81	6.88	14.50	1.09	80709.05
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.41	65.30	5.77	14.05	1.09	85189.98
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.70	67.05	9.62	15.34	1.09	77523.65
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.24	67.59	7.21	14.35	1.11	81743.97
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.57	68.36	4.09	8.82	1.12	76672.62
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.82	68.96	3.88	13.21	1.12	79000.67
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.53	66.98	8.65	13.71	1.13	82785.75
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.20	61.55	10.26	14.23	1.12	80423.32
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.59	62.49	3.71	16.95	1.11	83630.08
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.17	70.01	3.06	11.19	1.09	81604.92
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.73	65.07	8.17	13.24	1.09	83013.70
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.19	64.21	6.21	14.53	1.09	84410.36
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.05	66.13	6.52	15.01	1.08	82168.82
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.77	64.33	7.32	11.89	1.08	84135.99
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.69	63.41	6.19	13.89	1.08	79413.07
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.73	67.39	9.47	13.97	1.08	80247.71