

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070813		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.16	57.93	10.41	0.42	1.62	70050.47
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.21	57.00	10.82	0.50	1.61	69537.87
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.82	51.83	32.76	0.72	1.61	70821.37
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.42	54.83	8.46	0.79	1.61	71301.79
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.87	46.39	7.53	1.02	1.61	73206.58
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.12	55.60	16.86	2.66	1.62	70654.77
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.60	52.99	8.52	0.73	1.62	70852.28
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.83	55.84	6.06	0.66	1.62	68736.32
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.89	64.20	5.00	1.44	1.62	68701.66
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.03	59.56	11.98	4.24	1.62	68706.76
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.73	55.71	14.06	6.49	1.63	68097.29
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.10	55.64	9.59	9.17	1.63	69232.59
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.89	47.64	10.71	5.98	1.63	73204.14
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.52	64.46	8.94	4.78	1.63	70324.03
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.25	59.76	9.92	3.75	1.64	67651.79
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.31	60.58	9.98	5.49	1.63	67427.97
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.44	61.85	11.40	4.94	1.63	67396.05
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.50	59.92	24.97	4.74	1.63	67068.54
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.04	67.17	9.56	4.51	1.63	67427.99
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.97	55.55	11.51	3.44	1.63	65803.39
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.56	64.39	13.72	0.56	1.63	66595.96
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.35	66.95	12.21	0.17	1.63	66109.55
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.73	61.65	19.18	0.45	1.62	67171.48
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.29	59.87	44.57	4.46	1.62	67835.28