

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120929		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.25	44.94	11.63	11.38	0.89	80906.39
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.02	53.41	6.66	8.82	0.90	80045.79
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.74	49.66	5.16	8.20	0.92	84269.62
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.83	51.27	11.85	5.94	0.92	82897.44
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.47	50.70	10.85	9.80	0.93	83882.77
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.31	49.65	10.69	8.42	0.92	83234.84
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.22	46.78	7.88	9.62	0.92	84154.96
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.66	47.60	4.53	13.36	0.92	83658.42
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.16	47.19	12.59	10.66	0.92	82085.44
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.52	49.60	11.78	17.09	0.91	80132.22
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.63	47.70	5.34	8.79	0.92	81537.58
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.53	43.65	10.42	6.58	0.92	80012.52
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.27	47.50	8.51	11.56	0.92	78789.45
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.22	48.09	8.91	10.46	0.90	77618.59
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.95	48.72	14.50	9.93	0.89	78569.02
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.84	45.89	7.29	13.63	0.91	79202.90
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.02	47.49	13.19	8.32	0.93	81133.31
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.84	46.43	8.44	4.95	0.94	80104.64
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.01	50.02	10.37	6.87	0.93	80282.59
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.51	51.62	13.87	7.58	0.94	80085.15
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.20	48.82	15.94	9.84	0.93	80065.69
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.41	54.21	11.49	10.03	0.93	79232.45
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.34	48.43	6.06	9.22	0.92	78490.52
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.59	49.45	4.83	5.84	0.92	80627.35