

連續自動監測紀錄日報彙總表

1061018		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	1.58	54.74	68.15	7.38	1.01	50368.56	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	1.30	54.87	36.06	7.46	0.99	50408.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	1.25	67.65	16.31	7.42	0.99	48188.45	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	1.39	44.99	45.91	7.13	1.00	52039.45	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	1.36	56.22	10.70	6.86	0.99	48625.93	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	1.40	52.82	32.30	6.64	0.99	50864.96	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	1.57	52.64	46.94	6.30	0.99	50736.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	1.73	54.79	45.87	13.65	1.00	50255.42	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	2.58	73.41	79.08	10.44	1.01	46994.67	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	2.38	55.48	42.08	8.49	1.00	50673.35	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	2.58	60.01	34.15	7.09	1.00	48755.64	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	2.42	52.86	34.64	6.97	1.04	52393.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	2.70	58.44	21.57	6.97	1.05	50997.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	3.54	63.99	20.29	7.70	1.04	51591.92	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	2.11	54.26	20.71	7.05	1.04	50222.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	1.82	58.95	27.77	6.56	1.04	50590.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.73	66.25	15.93	6.41	1.04	51306.17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	1.90	50.28	40.71	6.49	1.04	51530.59	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	1.60	53.24	30.13	6.34	1.04	50839.68	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	1.58	60.10	25.84	6.16	1.04	50048.47	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	1.79	62.99	11.76	6.54	1.03	50203.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	3.21	53.25	45.16	6.82	1.03	50234.46	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	9.22	60.63	72.07	11.26	1.01	50372.07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	4.62	56.75	66.28	13.48	0.95	48562.61	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐