

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140210	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.55	42.82	4.18	9.28	1.01	75039.22	1.77	42.36	12.68	6.23	0.77	82557.96
01:00	3.58	53.75	3.89	9.02	1.00	72456.07	1.70	40.42	12.44	6.87	0.78	80011.29
02:00	3.70	38.68	5.33	9.41	1.01	75488.88	1.71	34.20	13.36	7.60	0.78	81355.64
03:00	3.17	37.46	4.68	7.02	1.01	74200.76	2.77	32.09	11.61	9.33	0.78	82092.55
04:00	3.77	34.68	3.72	7.27	1.01	74045.45	2.31	28.07	12.47	8.83	0.77	82291.55
05:00	3.97	38.85	3.88	8.88	1.00	73524.77	2.00	40.25	8.49	7.92	0.77	80842.46
06:00	3.79	42.94	4.40	8.56	1.01	72537.55	1.77	35.29	11.89	8.80	0.78	81403.90
07:00	3.89	46.42	3.69	9.94	1.01	72826.28	2.03	41.47	12.39	9.55	0.77	80920.31
08:00	3.77	48.19	3.80	7.96	1.04	72210.90	2.39	39.21	13.38	9.16	0.77	81829.34
09:00	3.93	23.56	6.79	8.81	1.03	77053.14	1.86	32.06	7.48	6.84	0.83	82710.55
10:00	3.59	42.24	5.78	8.58	1.01	75118.49	校正	校正	校正	校正	0.83	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	2.20	25.98	13.50	7.29	0.97	72071.92	1.56	32.65	13.57	1.55	0.77	76141.66
14:00	0.98	45.10	7.74	7.32	0.97	74529.89	2.05	41.20	13.32	7.50	0.79	77867.84
15:00	1.74	46.59	5.67	6.48	0.97	75797.38	2.62	45.23	10.05	9.32	0.80	77358.57
16:00	1.23	49.76	5.05	9.33	0.99	75930.47	2.36	40.97	14.40	10.34	0.82	79938.74
17:00	1.38	44.82	8.36	8.92	1.01	76329.68	2.13	45.00	9.87	7.45	0.82	78844.57
18:00	1.18	45.52	11.67	8.35	1.01	77868.11	2.20	47.09	12.45	8.06	0.83	79496.38
19:00	1.03	51.22	4.99	9.10	1.01	75683.33	2.68	43.14	9.73	8.33	0.83	77851.61
20:00	1.27	50.98	4.90	9.57	1.02	75127.81	2.04	43.32	13.13	8.60	0.83	79502.60
21:00	1.07	49.95	4.63	8.75	1.01	76079.07	2.10	41.17	20.20	9.20	0.84	79028.34
22:00	0.96	46.80	6.20	8.28	1.01	76571.49	2.16	38.95	12.12	7.51	0.83	77020.90
23:00	0.97	52.68	5.56	8.87	1.02	74566.91	5.80	30.95	22.04	8.19	0.83	82025.81