

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100310		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.55	65.92	9.57	14.62	1.08	75178.55
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.58	69.98	11.20	15.86	1.08	74664.77
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.32	64.55	10.65	14.79	1.09	76603.88
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.18	63.99	10.43	13.90	1.10	75707.59
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.29	71.17	7.35	9.57	1.10	69893.50
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.76	64.32	8.78	12.44	1.10	73316.59
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.30	65.09	3.96	12.97	1.07	75376.89
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.04	68.23	8.25	12.16	1.08	71531.50
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.04	63.33	9.08	14.84	1.08	77407.37
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.12	62.05	12.13	13.53	1.10	77922.88
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.73	54.73	12.79	11.14	1.07	79924.86
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.39	61.14	12.47	13.38	1.08	78081.27
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.82	61.28	10.55	13.37	1.07	76789.92
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.36	59.35	6.07	15.11	1.08	78218.93
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.01	62.88	1.93	12.67	1.07	76741.07
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.96	51.82	8.11	12.50	1.07	78560.26
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.68	53.37	7.81	13.44	1.07	76788.65
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.68	49.09	9.74	10.89	1.07	79727.36
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.96	59.86	7.19	12.40	1.08	78517.14
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.49	55.66	9.38	13.67	1.09	80305.16
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.07	58.73	11.97	15.12	1.08	78077.25
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.85	60.69	9.30	14.44	1.08	76298.05
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.62	59.51	7.71	14.72	1.08	78647.08
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.10	64.80	7.76	13.27	1.08	77225.64