

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090121	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.73	64.11	6.67	14.43	1.19	82965.27
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.70	61.97	5.18	14.80	1.20	83686.00
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.69	68.03	10.06	14.47	1.20	82103.02
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.20	66.74	8.23	13.98	1.20	81648.25
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.20	62.79	9.80	14.19	1.20	81793.73
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.56	66.57	15.23	13.54	1.20	80917.06
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.71	70.21	10.93	13.28	1.20	82010.11
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.05	63.50	8.72	15.33	1.18	79117.18
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.75	66.34	9.48	15.29	1.16	79680.39
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.08	65.87	12.64	14.26	1.15	79053.94
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.94	70.62	12.46	15.62	1.16	77575.34
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.52	63.97	12.69	15.18	1.18	80216.43
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.75	67.79	2.96	15.61	1.16	78450.10
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.09	65.91	4.35	13.31	1.15	79703.73
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.93	64.75	0.74	14.27	1.17	80336.71
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.75	67.99	5.36	14.52	1.18	78304.78
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.64	62.66	15.07	14.60	1.18	81523.43
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.39	65.78	6.86	15.31	1.19	80692.76
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.19	66.14	4.73	15.13	1.19	80360.50
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.11	62.87	8.95	14.79	1.17	81124.73
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.70	67.80	13.17	17.16	1.17	80738.31
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.66	67.53	3.91	14.21	1.19	82203.58
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.08	67.90	7.32	15.75	1.20	85381.23
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.47	67.34	15.21	17.37	1.17	80586.51