連續自動監測紀錄日報彙總表

1071123	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 / 時間	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	6.64	91.28	1.19	4.36	0.84	77739.31	14.74	94.11	1.94	4.00	1.36	67940.93
01:00	9.07	80.50	15.13	8.78	0.84	80666.31	14.31	79.15	15.05	3.07	1.38	69656.50
02:00	9.83	79.74	9.65	11.07	0.86	81321.63	14.99	74.86	11.78	2.83	1.37	66914.79
03:00	9.51	84.64	4.78	10.67	0.87	79532.22	14.85	83.90	2.88	3.09	1.38	67002.19
04:00	8.59	82.59	2.47	9.02	0.86	78740.67	14.68	77.20	12.25	3.25	1.37	68165.09
05:00	9.43	84.22	4.74	11.39	0.85	79803.41	14.81	77.89	31.32	2.89	1.39	67509.27
06:00	7.68	84.73	1.22	7.64	0.84	78555.06	15.88	79.72	29.71	4.16	1.36	67833.22
07:00	8.95	75.82	5.74	8.01	0.84	79564.02	15.34	82.41	29.70	5.63	1.36	67946.02
08:00	10.85	75.92	13.85	11.80	0.84	82824.63	15.64	71.67	25.64	5.37	1.37	69478.02
09:00	11.04	80.64	3.02	12.14	0.84	79213.97	17.55	70.40	21.28	4.84	1.36	68586.10
10:00	12.65	87.14	8.55	14.59	0.83	82093.50	24.31	70.67	32.52	22.20	1.38	69156.21
11:00	9.59	83.51	9.17	10.45	0.83	79779.44	15.13	64.62	22.58	9.15	1.36	70123.05
12:00	12.43	82.01	13.90	19.62	0.83	80055.20	14.96	70.92	9.67	5.42	1.37	67789.76
13:00	9.86	87.03	16.39	12.78	0.83	80909.17	19.42	70.46	34.52	7.29	1.36	68544.74
14:00	9.68	75.20	5.04	10.05	0.84	79978.52	16.78	67.23	23.91	5.77	1.37	68387.15
15:00	12.94	81.88	18.48	12.19	0.84	80173.74	15.16	70.12	23.15	5.09	1.38	69114.97
16:00	10.55	92.63	5.43	10.25	0.84	74740.53	14.85	74.20	12.53	4.25	1.36	67169.98
17:00	9.58	104.90	4.80	10.45	0.84	68171.22	17.07	92.10	4.47	6.09	1.37	60066.82
18:00	11.01	75.51	27.33	11.55	0.98	60201.28	17.07	87.29	14.09	9.47	1.37	61556.67
19:00	無效	無效	無效	無效	0.85	無效	18.56	99.71	14.91	14.05	1.38	62345.25
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	無效	無效	無效	無效	無效	無效
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機