

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080703		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00		12.86	102.10	7.82	29.86	0.99	81857.20	停機	停機	停機	停機	停機	停機
01:00		13.49	86.26	15.72	12.60	1.00	88187.52	停機	停機	停機	停機	停機	停機
02:00		11.50	97.62	10.35	13.98	1.00	86772.00	停機	停機	停機	停機	停機	停機
03:00		10.13	113.20	1.86	15.59	1.00	81564.70	停機	停機	停機	停機	停機	停機
04:00		10.26	95.21	8.27	16.43	0.99	87718.27	停機	停機	停機	停機	停機	停機
05:00		12.19	85.97	7.89	23.47	1.00	91420.20	停機	停機	停機	停機	停機	停機
06:00		12.74	87.16	12.05	25.85	0.99	89415.03	停機	停機	停機	停機	停機	停機
07:00		11.89	91.48	11.05	24.03	1.00	87372.31	停機	停機	停機	停機	停機	停機
08:00		15.35	84.97	32.08	38.65	0.99	90193.71	停機	停機	停機	停機	停機	停機
09:00		11.22	106.79	6.23	25.43	0.99	80464.23	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10:00		12.57	99.27	11.28	36.86	0.99	80920.69	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11:00		14.75	97.82	37.76	66.21	1.00	71889.75	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12:00		10.55	100.10	25.21	18.83	1.00	75581.73	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13:00		12.81	96.32	14.66	39.20	1.02	77823.25	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14:00		11.44	96.72	16.48	26.16	1.02	82114.09	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15:00		10.56	97.85	6.96	17.07	1.01	79520.66	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16:00		10.40	97.02	10.30	18.24	1.02	86340.02	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17:00		11.31	91.93	25.76	19.72	1.01	86773.62	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18:00		12.64	95.33	32.68	16.78	1.28	77179.39	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19:00		16.39	90.65	39.80	40.20	1.02	82888.05	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20:00		16.11	85.34	14.01	36.30	0.99	83302.58	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21:00		12.89	92.04	7.84	17.54	1.00	78500.53	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22:00		15.07	89.27	6.58	20.35	0.99	84887.54	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23:00		13.77	102.30	4.61	16.09	0.99	75105.65	停機	停機	停機	停機	停機	停機