

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070723		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.61	62.81	4.33	1.87	1.76	64771.06
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.19	52.06	6.80	1.48	1.77	67192.51
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.43	49.09	5.99	2.06	1.76	66055.02
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.26	47.22	11.69	3.09	1.77	66865.83
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.56	50.05	11.31	8.43	1.76	67724.85
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.96	52.44	6.83	4.12	1.77	65300.54
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.56	57.19	10.11	2.99	1.78	64031.15
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.87	46.90	29.02	4.26	1.78	72192.51
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.21	48.26	11.80	3.23	1.78	68041.33
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.91	49.16	13.04	8.49	1.78	66672.85
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.70	47.77	22.65	4.84	1.79	67089.69
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.92	47.25	32.73	4.69	1.79	69057.65
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.34	45.47	11.23	3.32	1.79	66012.49
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.51	52.74	8.58	2.90	1.78	65224.80
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.73	48.88	19.28	4.06	1.77	64764.49
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.24	56.02	10.36	4.03	1.77	62274.58
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.90	47.84	24.43	4.79	1.77	67223.36
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.24	43.34	23.31	6.55	1.78	67006.42
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.59	45.85	21.23	2.61	1.77	68993.86
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.79	56.75	8.96	1.76	1.78	64950.74
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.80	56.73	7.10	0.94	1.79	64901.28
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.05	52.18	6.58	0.75	1.78	72001.49
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.86	51.68	8.59	0.51	1.78	69813.36
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.59	54.29	8.07	1.05	1.79	66062.65