

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130120		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	2.31	49.14	8.13	9.28	0.97	71856.84	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	4.43	41.73	5.29	9.83	0.94	81078.66	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	1.47	44.43	7.00	9.07	0.96	82729.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	2.25	41.17	12.82	11.97	0.97	79014.18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	1.47	45.15	5.86	10.60	0.98	75285.99	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	1.50	41.71	9.46	10.52	0.98	79178.16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	1.52	40.29	8.40	10.89	0.97	83090.23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	1.67	43.69	8.51	9.46	0.97	81883.61	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	1.80	47.76	9.24	9.50	0.98	79215.88	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	3.30	35.51	17.13	10.97	0.96	75670.77	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	3.83	43.34	14.72	10.20	0.99	78518.95	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	2.23	42.54	7.75	10.81	0.97	77418.15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	1.65	40.25	4.21	8.48	0.99	79706.35	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	2.50	43.02	16.41	8.52	0.99	76067.65	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	2.53	42.15	9.07	10.90	0.97	77498.54	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	1.77	41.81	8.97	8.99	0.98	78250.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.67	43.73	6.49	8.88	1.00	80265.94	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	1.57	45.24	4.75	10.44	0.98	81354.79	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	1.49	43.86	4.19	9.46	0.96	81286.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	1.42	42.91	6.08	10.93	0.97	81890.03	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	1.06	41.97	13.21	8.59	0.97	82364.35	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	1.35	43.13	13.30	9.48	0.97	81541.29	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	1.04	41.54	9.82	9.78	0.97	83035.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	1.18	42.99	8.34	9.07	0.97	82274.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐