

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070709		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.84	58.89	16.94	3.84	1.98	89129.93
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.77	56.65	24.10	6.75	2.00	90518.60
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.49	55.06	20.52	4.05	2.01	91160.19
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.89	60.01	13.49	2.59	2.01	91833.34
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.00	61.28	8.94	3.62	2.02	92138.30
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.33	60.51	11.97	1.91	2.02	89964.95
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.53	63.77	15.27	2.30	2.04	88451.53
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.57	63.70	13.98	3.58	2.01	87050.84
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.62	59.95	19.54	10.60	1.99	88857.10
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.96	66.49	15.97	10.38	2.01	81789.58
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	保養	保養	保養	保養	1.98	保養
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.37	64.66	9.60	13.67	1.99	80926.73
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.86	67.57	29.99	8.27	1.97	85397.87
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.33	62.30	9.84	6.93	1.96	81370.09
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.81	61.30	11.60	6.78	1.95	82181.22
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.10	65.14	6.47	8.28	1.95	79208.16
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.29	67.08	5.54	6.93	1.95	77475.73
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.53	65.34	9.35	6.12	1.94	75829.05
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.68	66.96	11.55	4.67	1.94	78978.44
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.89	66.47	10.05	5.37	1.91	85540.30
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.95	67.21	11.15	5.27	1.89	78864.58
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.59	65.22	6.89	4.30	1.92	84927.55
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.75	74.59	7.37	4.55	1.92	87144.19
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.41	61.98	18.24	3.05	1.90	88582.14