

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120807	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.68	62.38	6.41	8.28	1.95	76772.50	2.49	50.47	9.59	6.49	2.34	80135.88
01:00	5.13	47.31	6.02	8.52	2.00	74789.95	2.01	49.37	6.73	4.66	2.39	79534.78
02:00	5.04	60.05	5.09	9.21	2.06	74996.74	2.37	55.46	12.21	6.72	2.40	77322.64
03:00	4.73	53.57	5.33	8.61	2.01	72329.46	3.48	47.44	12.03	6.83	2.40	80412.19
04:00	4.97	55.20	5.03	8.22	1.99	73758.19	3.92	49.29	10.00	8.52	2.36	80676.01
05:00	4.69	53.85	9.12	8.84	1.99	77261.70	4.18	50.51	3.34	9.14	2.36	78499.45
06:00	4.43	54.19	4.74	7.79	1.99	72830.82	4.29	53.33	10.34	10.11	2.37	80394.68
07:00	4.30	62.54	4.33	9.01	1.99	73596.00	3.49	51.01	7.97	9.00	2.37	80087.24
08:00	3.74	56.93	4.97	7.73	2.02	77460.99	3.19	53.71	10.80	8.25	2.38	79286.70
09:00	3.85	45.51	8.14	8.45	2.02	73767.96	2.99	49.25	8.91	8.61	2.35	80151.18
10:00	保養	保養	保養	保養	2.03	保養	校正	校正	校正	校正	2.36	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	4.88	59.71	12.62	8.00	1.99	72085.20	5.10	51.73	17.71	8.35	2.33	74405.90
16:00	4.73	58.69	15.51	8.51	1.99	72417.75	8.12	52.29	7.42	10.68	2.35	77781.65
17:00	5.50	59.20	4.07	9.76	2.08	72775.47	9.99	50.95	10.18	11.53	2.40	76590.61
18:00	4.56	56.91	6.61	8.03	2.13	74238.32	2.80	51.34	9.21	5.98	2.40	78700.75
19:00	4.50	62.63	6.33	9.18	2.05	72604.77	4.02	52.67	13.28	6.73	2.37	78350.21
20:00	4.24	52.04	8.29	8.64	1.99	73859.86	3.65	50.97	11.18	6.60	2.33	77416.69
21:00	4.71	60.08	11.28	8.25	1.99	73313.80	3.03	51.20	11.26	5.22	2.39	77802.98
22:00	4.10	63.16	9.42	7.61	2.05	73287.42	3.36	55.68	11.19	6.42	2.40	79251.59
23:00	3.45	64.01	9.06	6.07	2.06	73356.91	2.61	55.49	5.30	4.77	2.40	77273.32