

連續自動監測紀錄日報彙總表

1111226	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.22	47.23	5.89	11.31	1.15	78484.84
01:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.42	47.89	9.24	10.95	1.14	79373.12
02:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.20	47.74	10.89	10.30	1.15	80122.44
03:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	2.60	47.47	6.52	11.21	1.15	81081.08
04:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.30	52.37	9.67	11.40	1.14	80129.88
05:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	2.89	48.34	6.84	11.51	1.13	81600.00
06:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.02	43.92	6.62	12.49	1.14	79542.41
07:00	4.91	49.78	5.09	11.56	1.51	64763.15	2.49	43.60	5.24	10.62	1.14	79603.54
08:00	4.43	43.00	4.60	11.01	1.42	73593.25	2.81	50.74	4.90	12.09	1.15	81128.60
09:00	5.45	34.62	18.17	12.53	1.49	74870.71	2.90	51.01	6.42	12.29	1.13	80466.04
10:00	7.80	49.74	14.53	8.85	1.41	71061.66	2.94	40.22	15.83	10.74	1.12	77094.63
11:00	3.97	51.37	2.23	11.31	1.41	74587.31	2.91	53.88	4.08	11.27	1.13	79817.46
12:00	4.84	52.76	3.14	11.92	1.36	72219.83	3.13	53.45	5.30	11.89	1.12	78104.23
13:00	4.59	52.64	8.60	9.38	1.41	71221.62	3.48	53.32	9.88	9.69	1.11	77708.35
14:00	5.58	56.16	12.25	11.79	1.40	70447.58	2.80	50.97	4.53	12.87	1.11	79588.34
15:00	5.22	50.10	12.89	12.40	1.43	76099.64	4.56	49.77	19.96	11.82	1.11	77647.08
16:00	3.83	49.13	12.00	11.37	1.40	78040.09	2.59	53.01	2.60	11.91	1.11	78266.47
17:00	3.63	51.21	11.52	10.11	1.42	77336.23	2.19	53.66	5.33	10.88	1.12	79035.54
18:00	3.82	48.77	5.88	12.46	1.41	77954.29	2.12	49.10	6.34	11.88	1.13	78778.83
19:00	3.82	55.27	4.44	11.87	1.42	77720.05	1.63	48.76	6.12	10.10	1.14	79857.24
20:00	3.60	49.82	5.24	11.50	1.38	79618.01	2.05	61.16	4.87	11.90	1.14	80032.83
21:00	3.76	55.28	4.64	11.68	1.42	78565.45	2.60	56.45	4.97	12.07	1.13	79858.81
22:00	3.77	55.67	4.14	12.36	1.41	76280.62	2.56	58.22	5.07	9.45	1.12	77944.27
23:00	3.74	49.60	5.40	11.89	1.42	78258.85	3.20	54.79	5.57	12.38	1.11	79381.84