

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130321		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.34	45.27	7.19	8.32	0.92	74203.11	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
01:00	2.76	44.70	9.22	9.32	0.92	73749.80	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
02:00	3.82	44.02	7.18	10.02	0.92	73580.15	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
03:00	3.42	45.95	6.60	8.19	0.92	72393.77	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
04:00	4.36	45.25	9.15	9.31	0.92	74324.08	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
05:00	3.72	54.29	9.08	9.64	0.91	72772.08	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
06:00	4.00	52.93	9.50	9.58	0.89	73678.25	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
07:00	4.22	53.49	9.00	8.97	0.88	74612.14	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
08:00	4.66	47.65	11.27	8.80	0.88	74549.71	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
09:00	4.16	41.78	20.39	無效	0.91	73694.08	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
10:00	3.95	38.31	18.32	11.02	0.89	79477.31	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
11:00	3.10	53.11	8.91	10.10	0.89	76767.29	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
12:00	2.92	48.91	8.25	9.19	0.92	75052.70	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
13:00	2.61	46.75	14.37	9.41	0.92	76709.14	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
14:00	4.74	51.26	17.30	10.31	0.92	74273.29	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
15:00	5.06	49.20	15.12	10.23	0.93	74145.49	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
16:00	4.20	46.17	11.39	10.96	0.92	76526.60	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
17:00	3.30	45.57	7.06	8.76	0.92	74201.99	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
18:00	3.92	51.88	8.78	9.82	0.90	77198.82	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
19:00	3.66	49.93	10.97	10.10	0.88	72842.20	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
20:00	3.49	51.33	10.04	9.36	0.88	71267.37	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
21:00	2.93	51.06	8.54	10.26	0.89	75254.44	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
22:00	2.55	50.33	10.77	9.65	0.89	73168.22	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
23:00	2.49	52.97	8.56	9.85	0.90	74676.61	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐