

連續自動監測紀錄日報彙總表

1111206	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.75	41.48	5.14	11.59	0.93	79248.91	3.17	53.45	4.77	10.75	1.19	78331.31
01:00	3.27	40.55	6.45	11.12	0.93	80381.34	3.17	52.35	5.68	10.33	1.19	80127.57
02:00	2.36	44.83	4.90	11.22	0.93	81262.46	2.90	54.61	4.47	10.43	1.20	78580.66
03:00	2.49	41.83	4.78	12.43	0.93	80024.97	2.92	56.53	4.23	10.50	1.20	79726.93
04:00	2.47	43.16	5.29	8.63	0.93	78881.53	3.44	53.53	4.56	11.14	1.20	79604.49
05:00	2.18	47.96	4.44	10.17	0.93	78521.63	2.80	55.54	4.12	11.27	1.20	80786.97
06:00	2.18	42.96	5.21	9.50	0.96	80936.99	2.49	54.02	3.78	11.93	1.20	81968.76
07:00	2.98	43.15	5.03	11.96	0.94	80134.63	2.60	53.90	4.64	10.63	1.19	79709.08
08:00	3.00	55.44	6.39	10.71	0.95	72512.45	3.32	62.51	6.05	8.47	1.20	73628.63
09:00	2.10	29.72	10.89	6.43	0.97	86238.74	4.93	56.79	13.91	11.41	1.23	76347.47
10:00	3.05	40.39	4.18	9.75	0.99	81802.14	校正	校正	校正	校正	1.23	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	無效
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	3.05	43.35	14.36	12.03	1.13	79688.55	3.25	52.36	14.83	12.38	1.14	79672.41
16:00	2.87	38.98	12.95	10.67	1.15	79849.30	2.82	56.41	14.46	12.57	1.14	79479.73
17:00	2.77	44.43	22.42	10.66	1.13	79726.49	3.06	55.61	19.21	10.81	1.14	78150.35
18:00	2.88	40.33	18.04	10.98	1.21	80276.38	2.78	58.12	12.70	12.19	1.14	79000.88
19:00	2.47	42.56	11.30	11.25	1.15	81589.85	2.37	57.75	13.03	10.85	1.12	79442.94
20:00	2.77	37.62	6.32	11.31	1.19	82457.17	2.85	55.27	7.77	12.64	1.11	79730.17
21:00	2.66	38.59	5.07	9.93	1.14	80839.62	3.13	57.79	17.96	13.07	1.11	82296.06
22:00	3.04	40.06	6.38	11.49	1.15	81647.60	2.95	54.06	3.31	11.83	1.11	79876.09
23:00	4.06	40.49	7.53	12.31	1.13	80509.88	3.31	55.57	5.01	12.55	1.10	79664.01