

連續自動監測紀錄日報彙總表

1101212	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.15	66.14	9.70	11.52	1.21	84496.73	4.47	70.56	9.05	11.91	1.08	82169.46
01:00	1.62	69.94	6.88	10.72	1.21	86028.35	4.03	67.23	10.46	12.32	1.07	83372.44
02:00	2.13	66.66	10.95	11.66	1.23	87255.74	3.90	67.95	10.89	12.32	1.07	84688.45
03:00	2.59	64.32	13.72	12.28	1.22	85694.84	2.39	69.04	10.46	9.61	1.07	83555.43
04:00	1.71	70.45	4.60	11.11	1.21	84859.52	4.09	69.91	8.84	12.28	1.07	83512.37
05:00	1.43	66.87	6.87	11.36	1.23	85789.62	3.87	66.09	8.52	11.09	1.07	85013.94
06:00	2.04	66.22	8.09	12.65	1.23	87338.06	3.58	68.34	10.36	10.72	1.08	83523.31
07:00	1.85	68.13	7.85	10.99	1.23	84747.64	3.94	65.34	11.29	11.88	1.09	85478.53
08:00	2.19	69.66	9.17	11.57	1.22	81288.71	4.29	68.40	7.39	10.21	1.08	83462.20
09:00	1.98	55.10	19.62	6.33	1.20	59368.60	5.02	68.18	13.31	12.66	1.03	63545.28
10:00	無效	無效	無效	無效	1.07	無效	無效	無效	無效	無效	0.84	無效
11:00	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
12:00	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19:00	無效	無效	無效	無效	1.14	無效	4.03	61.66	4.02	4.38	無效	66091.36
20:00	2.73	59.18	5.70	9.06	1.17	69648.49	5.08	65.31	7.52	9.55	1.07	71871.83
21:00	2.39	66.89	13.20	10.28	1.15	62792.18	6.61	65.14	7.26	12.34	1.08	75255.78
22:00	2.14	67.13	8.55	11.69	1.15	72440.94	6.64	67.46	11.17	12.78	1.10	73635.37
23:00	1.88	70.02	7.08	11.85	1.16	73861.67	5.60	72.15	7.73	10.28	1.13	74469.76