

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090903		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.21	70.45	8.22	15.59	0.71	82021.92	3.36	69.17	10.16	15.51	0.98	76027.48
01:00	3.04	66.00	4.46	15.16	0.71	81924.09	3.02	63.95	12.06	14.41	0.99	80486.66
02:00	3.55	66.97	9.99	17.92	0.71	86289.19	4.71	69.19	13.88	16.88	1.00	83346.57
03:00	3.62	69.34	5.69	17.30	0.71	84898.73	4.24	66.56	13.42	17.91	0.99	82062.99
04:00	3.73	71.34	4.95	17.33	0.71	83318.26	3.53	70.06	9.41	16.78	0.99	80122.26
05:00	3.45	66.66	9.40	16.43	0.71	85417.37	3.88	69.54	12.34	17.07	0.99	80293.84
06:00	3.32	71.13	4.41	12.16	0.71	83852.63	3.99	70.92	12.45	14.00	0.99	76520.63
07:00	3.31	66.79	5.15	14.92	0.72	84377.58	3.80	72.20	8.95	16.29	0.99	78197.59
08:00	3.31	70.07	4.35	13.25	0.72	82659.85	3.43	69.50	14.88	17.29	0.99	80799.68
09:00	3.44	68.28	8.14	13.01	0.72	83844.73	3.55	72.13	8.04	17.44	0.99	77273.60
10:00	無效	無效	無效	無效	0.71	無效	無效	無效	無效	無效	無效	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	3.12	67.89	2.55	13.70	0.98	80176.11	2.94	66.61	9.84	13.17	1.00	76671.99
16:00	3.20	68.50	3.38	14.93	0.99	83468.26	2.54	67.79	9.71	13.36	1.00	77455.50
17:00	2.62	69.32	7.91	15.84	0.99	83864.97	2.73	69.59	4.33	15.94	1.00	77192.70
18:00	2.86	67.11	15.24	17.09	0.99	82682.65	3.03	73.62	5.89	16.77	0.99	73806.86
19:00	3.23	68.54	11.09	16.69	0.96	83062.87	2.67	69.11	8.33	17.37	0.99	76346.65
20:00	3.13	70.27	5.75	14.57	0.95	79969.38	2.42	69.56	8.04	13.50	1.00	79374.18
21:00	2.94	69.40	2.32	15.24	0.95	79276.29	5.69	71.33	10.55	16.00	1.00	76594.91
22:00	2.69	67.50	2.88	12.05	0.95	83223.09	3.37	70.03	9.41	14.32	1.00	75477.62
23:00	2.91	67.84	5.86	12.55	0.95	81669.06	2.72	65.96	6.20	14.61	1.00	74738.68