

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090103	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	6.03	66.74	4.54	12.08	0.94	79560.12	5.74	64.46	7.33	14.26	1.21	75491.65
01:00	6.34	59.15	10.65	13.71	0.93	82292.87	5.47	62.13	6.78	14.45	1.19	78533.71
02:00	6.36	64.02	7.40	12.95	0.93	80485.97	5.33	63.84	7.61	12.80	1.19	76126.71
03:00	6.09	61.05	4.15	13.94	0.92	83115.34	5.24	64.85	5.40	13.55	1.19	76062.11
04:00	6.15	66.35	3.91	12.40	0.92	78543.95	5.58	61.52	9.72	13.50	1.19	76563.46
05:00	6.44	62.61	5.45	13.56	0.93	80798.29	5.00	63.40	9.28	11.13	1.19	74308.85
06:00	5.94	62.42	4.41	13.87	0.94	79304.15	6.10	68.40	12.31	13.42	1.20	74459.47
07:00	5.97	63.38	4.40	11.44	0.94	79529.53	5.85	60.85	11.97	12.91	1.21	78447.00
08:00	6.26	66.51	3.97	13.69	0.92	81616.97	5.84	61.78	8.87	14.34	1.20	78188.83
09:00	6.34	58.56	8.02	11.08	0.93	80162.94	6.01	64.38	12.95	15.52	1.20	81448.91
10:00	6.28	55.20	2.77	14.14	0.91	82831.97	無效	無效	無效	無效	1.18	無效
11:00	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	5.60	54.66	5.89	14.76	1.11	85338.54	4.19	60.65	6.27	13.91	1.13	76734.81
16:00	5.98	61.23	10.86	14.38	1.12	83565.82	4.69	62.78	15.03	13.87	1.14	79766.59
17:00	5.75	61.85	4.28	14.84	1.14	83620.77	4.61	60.60	11.31	14.40	1.14	80089.45
18:00	5.90	63.66	4.38	15.11	1.13	82970.58	4.34	64.51	10.32	14.17	1.14	81210.40
19:00	6.18	64.07	6.14	14.87	1.15	83245.81	4.59	66.80	11.93	15.21	1.14	79319.37
20:00	5.87	65.23	3.00	14.29	1.14	83859.86	5.05	62.64	6.42	14.68	1.15	80393.06
21:00	5.94	63.91	3.13	15.19	1.13	82139.44	5.00	62.76	9.28	13.94	1.13	79612.57
22:00	5.89	64.08	6.81	14.24	1.13	81019.72	5.19	65.59	12.12	14.53	1.13	80063.11
23:00	5.85	63.39	5.16	14.79	1.13	82961.71	4.90	67.45	6.06	14.39	1.14	80165.56