

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070312		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.23	48.19	22.35	0.70	1.45	81176.12
01:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	7.46	45.86	32.34	0.35	1.46	84825.77
02:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.58	53.80	17.93	0.07	1.46	83472.56
03:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	7.56	50.12	41.60	0.35	1.47	84934.39
04:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	6.12	47.19	28.13	0.18	1.45	81977.85
05:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.43	47.25	26.45	0.48	1.45	81945.52
06:00	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	5.68	49.00	29.33	0.89	1.44	82807.05
07:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	5.82	39.36	20.44	3.52	1.44	82039.86
08:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
09:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
10:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
11:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
12:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
13:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
14:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
15:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
16:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
17:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
18:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
19:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
20:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
21:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
22:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
23:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修